


Carel bedieningspaneel



- ↑↓ Omhoog/omlaag
- ↵ Enter
- ↶ Terug
- 🎯 Hoofdmenu
- ⚠ Resetten alarm

De unit starten en stoppen

1. Klik op het hoofdmenu 🎯
2. Als **ON/OFF** gemarkeerd is, drukt u op enter ↵
3. Selecteer **ON** of **OFF** met de knoppen omhoog/omlaag ↑↓

Alarm resetten

Houd de alarmreset ⚠ 3 seconden ingedrukt

Voor **Envistar Top 16, 17, 21, 22:**
Druk 2 keer op alarmreset ⚠

Display



Compressor in bedrijf

Compressor uitgeschakeld

Alarm actief

Snelheidsbegrenzing compressor

Uitgangssignaal naar
toerentalgeregelde compressor

Bedrijfsstand koelen/verwarmen

Demand

Inkomend signaal van regelcentrale

Status

UnitON

Normaal bedrijf

OFFbyKEY

Uitgezet door regeleenheid

OFFbyDIN

Uitgezet door extern regelsignaal

OFFbyALR

Uitgezet als gevolg van een alarm

OverPress

Verminderde werking vanwege
hoge druk

Frost Protec

Vorstbeperking – normale modus
bij werking van de warmtepomp

Alarm

Alarm op koelcircuit

Stuur & Regeltechniek

