

FUNKTION

STYRNING OCH DRIFT

Med trelägesbrytaren S2 styr man aggregatet mellan forcerad drift, avstängt aggregat och normal drift. Med vippbrytare S1 startas aggregatet och går den inställda tiden på tidrelä KT1. Som tillbehör finns möjligheten att starta med styrur KU eller närvarogivare NG. Vid drift lyser en gul lampa H1.


Om överhettningsskyddet GTÖ i elvärmaren löser ut tänds en röd lampa H2 och elvärmaren bryts bort. Återställning av överhettningsskyddet sker genom att trycka in återställningsknappen på elvärmaren.

TEMPERATURREGLERING

Tilluftstemperaturen regleras genom att vid sjunkande temperatur vid GT1 öka elvärmeeffekten så att inställd temperatur erhålles.

Utetermostat GT2 startar värmeväxlaren VVX om temperaturen understiger inställt värde.

Märkning	Benämning	Lev.inställning
GT1	Tilluftsgivare	19°C
GT2	Utetermostat	16°C
GTÖ	Överhettningsskydd	
TF	Tilluftsfläkt	
FF	Frånluftsfläkt	
VVX	Värmväxlare	
NG	Närvarugivare	



Box 3103 350 43 VÄXJÖ

Tel 0470-588 00

Fax 0470-198 82

EMIL
RUMSAGGREGAT

FUNKTIONSTEXT/FLÖDESBILD

KONSTRUKTÖR LJ	GODKÄND <i>GHA</i>
DATUM 920811	RITINGSNR
BLAD 102	FORTS BLAD 201
BESTÄLL ARB NR EMIL-260894	

+
=A1.

RELATIONS-RITNING

REV AVSER


LJ *GHA* 26.8.1994

SIGN GODK DATUM

1 2 3 4 5 6 7 8

APPARATLÅDA


POS	ANT.	BENÄMNING	TYP/E Nr	FABRIKAT
	1	APPARATLÅDA	OE/E2538137	FISKARS
	1	MONT.PLÅT	E 2538301	FISKARS
F1	1	AUTOMATSAKRING	S 271-K10	ABB
T1	1	TRANSFORMAROR	1200-4244	TRAMO
K01	1	KONTAKTOR	B 6-30-10	ABB
KT1	1	TIDRELÄ/FRÅNSLAGSFÖRDRÖJT	DTR2E 0-10rim	GYLLING
S1	1	VIPPBRYTARE	G 1452	OEM-COMPONENT
S2	1	TRELAGEBRYTARE	S 1470	OEM-COMPONENT
H1H2	1	LARM, DRIFTINDIKERING	C 0430 AB	OEM-COMPONENT
	4	DRAGAVLASTARE		
	14	KOPPLINGSKLÄMMOR		
	4	JORDKLÄMMOR		
C1	1	KONDANSATOR VVX	1,8uF	
C2	1	KONDENSATOR TF/FF	20uF 400V, kabel 120mm	ZIEHL



PLINTLÅDA

POS	ANT.	BENÄMNING	TYP/E Nr	FABRIKAT
	1	PLINTLÅDA 1		
	4	DRAGAVLASTARE		
	5	KOPPLINGSKLÄMMOR		
	2	JORDKLÄMMOR		

PLINTLÅDA



TILLBEHÖR

POS	ANT.	BENÄMNING	TYP/E Nr	FABRIKAT
KU	1	STYRUR	TR 610	THEBEN
NG	1	NÄRVAROGIVARE	ARGUS 180 PLUS	MERTEN

RELATIONSRTNING	REV AVSER	LJ	GIA	26.8.1994
REV		SIGN	GODK	DATUM



Box 3103 350 43 VÄXJÖ

Tel 0470-588 00

Fax 0470-198 82


EMIL
RUMSAGGREGAT

APPARATDISPOSITION

KONSTRUKTOR	GODKÄND
LJ	GIA
DATUM	RITNINGSNR
920811	
BLAD	FORTS BLAD
201	301
BESTÄLL ARB NR	
EMIL-260894	

+
=A1.

Denna ritning får ej utan vårt medgivande kopieras, delges annan eller eljest obehörigen användas. Övertärfelse beivras med stöd av gällande la



RELATIONSRTNING	REV AVSR	LJ	26.8.1994
REV	SIGN	GÖDK	DATUM



Box 3103 350 43 VÄXJÖ

Tel 0470-588 00

Fax 0470-198 82

EMIL RUMSAGGREGAT

KRETSSCHEMA

KONSTRUKTOR LJ	GÖBKAND
DATUM 920811	RITNINGSNR
BLAD 301	FORTS BLAD
BESTÄLL ARB NR	
EMIL-260894	

+
=A1.