



Условия для венткамеры:

- хорошая вентиляция
- температура 20-30 град.С
- удаление конденсата с использованием гидрозатвора
- вода и слив для уборки

- электричество и освещение
- зона обслуживания перед агрегатом не менее его ширины (мин. 1200 мм)
- изоляция воздуховодов в зависимости от температуры и риска конденсации