

Das Gerät

## IV Produkt AB

**Serien**  
**Envistar Compact**  
**Envistar Flex und Flexomix**  
**Envistar Top**

der Firma  
IV Produkt AB  
Sjöddevägen 7, 352 46 Växjö, Schweden

entspricht den Hygiene-Anforderungen der  
VDI-Richtlinie 6022 Blatt 1 (07/2011)  
Hygiene-Anforderungen an Raumluftechnische  
Anlagen und Geräte.

Die Konformitätsprüfung wurde an Testgeräten, installiert bei IV Produkt AB in Växjö, und Mustergeräten aus der dortigen Produktion durchgeführt. Zusätzlich wurden Installations- und Bedienungsanleitungen geprüft. Die Prüfung wurde von Juni bis Dezember 2016 durchgeführt. Die Prüfbedingungen und -ergebnisse sind den Prüfberichten 6142p4, 6142p5 und 6142p6 jeweils vom 20.12.2016 zu entnehmen.

Diese Prüfurkunde bescheinigt gleichzeitig die Konformität mit den Hygiene-Anforderungen der VDI 3803 (02/2010) und DIN EN 13779 (09/2007) zum Zeitpunkt der Prüfung. Die Gültigkeit der Prüfurkunde gilt bis November 2019 für baugleiche Geräte, vorbehaltlich etwaiger Änderungen der Konstruktion oder der eingesetzten Materialien.

**SYNLAB**  **SYNLAB**  
**Umweltinstitut GmbH**  
Standort Essen

Frillendorfer Straße 154, 45139 Essen  
Tel. 02 01-2 01 87-0, Fax 02 01-2 01 87-11

Essen, 20.12.2016

  
Hans Joachim Oldenburg  
Standortleiter Hygieneinstitut Essen

