



Air handling with the focus on LCC

Lyft av aggregat

Lyft av aggregat med ramprofil 60x60 kan göras på två sätt:

1. Lyftögla EMMT-12 monterad i överdelen av aggregatets ramprofil
2. Lyftögla monterad i AL-balkram som aggregatet förankras ovanpå

Tillåten belastning med erforderlig säkerhetsfaktor:

Under förutsättning att lyftet utförs enligt lyftinstruktion i dokumentet Monteringsinstruktion Flexomix.

Lyftögla EMMT-12

- Maxvikt per lyftögla = 500 kg
- 4 st lyftöglor per aggregat skall användas
- Maxvikt per aggregat = 2000 kg

Lyftögla AL-balkram H=100

- Maxvikt per lyftögla = 750 kg
- 4 st lyftöglor per aggregat skall användas
- Maxvikt per aggregat = 3000 kg

Lyftögla AL-balkram H=160

- Maxvikt per lyftögla = 1350 kg
- 4 st lyftöglor per aggregat skall användas
- Maxvikt per aggregat = 5400 kg

Godkännande:

Växjö 2010-08-02

Bengt Svensson, Teknisk chef