





Flexomix 060-950 (exkl styr & regler)

Luftbehandling för byggnader

Bedömning total:	 Rekommenderas
BVB ID	45890
Version	4
Andra versioner:	1 2 3
Producent	IV Produkt AB
Publiceringsdatum:	2013-06-26
BSAB-kod:	Q - Ventilationskanaler och apparater
BK04:	Tryckluftsaggregat och -armatur 17103
Anv.Omr:	Inomhus

Bedömningsunderlag	 Byggvarudeklaration
	 Intyg om ämnesinnehåll
	 Övrigt bedömningsunderlag
	 Övrigt bedömningsunderlag

Innehåll

Ämne	Mängd	CAS	R-fras
Polyamide 6	1,37%	25038-54-4	
Rubber, ethylene-propene	0,12%	61789-00-2	
Polyuretan	0,32%	64060-31-7	
Stål	66,46%	68467-81-2	
Aluminium	25,72%	7429-90-5	11-15 15 15-17 17
Koppar	1,33%	7440-50-8	
Förzinkning	1,63%	7440-66-6	15 15-17 17 50/53 50-53
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	0,15%	9002-88-4	
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene	0,01%	9003-56-9	
Mineralull	2,26%	99999999	
Övrigt	0,78%	99999999	

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 2)
- ▶ Mindre än 50 % återvunnet material

2. Tillverkning av varan

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

3. Transporter och emballage

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

5. Bruksskedet

- ▶ Produkten ställer krav på energitillförsel för drift, information om energimärkning saknas.

6. Avfall och rivning

- ▶ Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall vid rivning / demontering

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se