

Zertifikat

KKL/1003/23

Bericht Nr. / Gültigkeitsvermerk: TR-KKL-2024-003 / 10.2024 - 09.2027

Bestätigung von Produkteigenschaften

Gemäß Zertifizierungsprogramm TNS-KKL der Prüfstelle der Kälte-, Klima- & Lüftungstechnik der TÜV NORD Systems gilt dieses Zertifikat für

Lüftungszentralgeräte in hygienischer Ausführung (H-AHU)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke

"Envistar Compact", "Envistar Flex", "Envistar Top" and "Flexomix"

durch

IV Produkt AB

Sjöuddevägen 7

35042 Växjö, Schweden

Dieses Zertifikat bestätigt, dass die an das Produkt gestellten Anforderungen erfüllt sind. Im Rahmen der Typprüfung wurden die folgenden Leistungsdaten nachgewiesen:

Hygieneeigenschaften festgelegt in

- VDI 6022-1:2018

Technische Details der Zertifizierung und ihre Anwendungsgrenzen sind im Geltungsbereich aufgeführt. Dieses Zertifikat behält solange Gültigkeit, wie sich weder die Festlegungen in den zugrundeliegenden technischen Spezifikationen, das Produkt noch die Fertigungsbedingungen des Herstellers wesentlich ändern, längstens jedoch für 3 Jahre, es sei denn das Zertifikat wird von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen. Eine jährliche Überwachung entsprechend des Zertifizierungsprogramms wird vorausgesetzt.

Essen, 30.10.2024

TÜVNORD

Digitally signed by Steimle Monika
Date: 2024.10.30 14:25:27 +01'00'



Prüfstelle für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

tuev-nord.de | pruefstellekkk@tuev-nord.de